

评价项目概况			
企业名称	永康市浙石油综合能源销售有限公司白塔综合供能服务站		
项目名称	新建项目安全设施竣工验收评价		
项目概况	永康市浙石油综合能源销售有限公司白塔综合供能服务站是一家由永康市交通建设投资集团有限公司（占 49%）和浙江浙石油综合能源销售有限公司（占 51%）投资建设、由永康市浙石油综合能源销售有限公司管理的综合供能服务站，位于浙江省永康市东城街道白塔村，加油站建设完成后主要从事机动车燃料（92#汽油、95#汽油、98#汽油、0#柴油[闭杯闪点>60℃]）经营，负责人杨永中。项目占地面积 5984m ² ，建设完成后站内设 30m ³ 汽油 SF 双层埋地罐 4 只，50m ³ 柴油 SF 双层埋地罐 1 只，6 台双油品四枪加油机，6 个分体式充电桩。本项目采用复合式双层输油管，防渗漏措施采用 SF 双层油罐。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	王婷	现场勘察，报告校核	
报告编制人	王俊婷	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	陈国华	整理资料	
项目组成员	应子科	整理资料、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	王英杰	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2021. 11. 20	报告提交时间	2021. 11. 30
现场图片：			



