

评价项目概况			
企业名称	浙江振能天然气有限公司乾元门站燃气系统运行安全现状评价报告		
项目名称	浙江振能天然气有限公司乾元门站燃气系统运行安全现状评价报告		
项目概况	<p>乾元门站占地面积约 7946m<sup>2</sup>，设实体围墙，高度为 2.2m；站区设置一个主要出入口，位于场站南侧连通杭木路；一个紧急出入口，位于东北角。</p> <p>站内主要包括门站工艺装置（含 2 台过滤分离器、4 只集气管、4 个调压阀、涡轮流量计、加臭装置等）、辅助用房（含发电间、工具间、仪表间、办公室等）、停车棚、放散塔、排污池、仓库（放置全公司的应急物资及其他器材）、堆场（基本为空地，停放 LNG 槽罐车车头）、应急保供站等。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	高峰	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	高峰	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	何凯帆	报告校核	
项目组成员	陈国华	收集资料	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022. 1. 7	报告提交时间	2022. 1. 28
现场图片：			
			

