评价项目概况				
企业名称	衢州市衢江区美丽乡村基础建设有限公司云溪综合供能服务站			供能服务站
项目名称 衢州市		爾江区美丽乡村基础建设有限公司云溪综合供能服务站安全现状评价		
	报告			
项目概况	该站是新建加油站项目,站内设置SF双层汽油罐3只(30m3/只)、SF双层柴油罐1只(30m3/只),油罐总容量为105m³(柴油折半计入);设置充电桩2台。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)规定的等级划分,本站为二级加油站;本站设置充电桩2台,根据《综合供能服务站建设规范》(DB33/T 2136-2018)规定的等级划分,该站为二级综合供能服务站。			
项目组成人员		姓名		工作任务
项目负责人		林永进	现场勘察,报告编制人	
报告编制人		林永进	现场勘察,报告编制人	
项目组成员		王英杰	整理资料	
项目组成员		何凯帆	报告校核、现场勘察	
项目组成员		陈晓俊	整理资料	
项目组成员		陈国华	收集资料	
技术负责人		章强		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国俊		
现场勘察时间		2022.6.25	报告提交时间	2022.6
现场图片:				



