

评价项目概况			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江义乌富港加油站		
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江义乌富港加油站新建项目设立安全评价报告		
项目概况	中国石化销售股份有限公司浙江义乌富港加油站占地面积 5628.37 平方米。30m 埋地卧式汽油储罐 4 只，50m 埋地卧式柴油储罐 1 只，电脑加油机 4 台 26 枪（三油品六枪加油机 3 台、四油品八枪加油机 1 台），2 个充电桩四个新能源充电车位。根据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》、DB33/T2136-2018《综合供能服务站建设规范》规定，柴油罐容积可折半计入油罐总容积，油罐总容积为 145m ³ ，本项目为二级综合供能服务站。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	应子科	现场勘察；报告校核	
报告编制人	黄寺贵	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	陈晓俊	收集资料；现场勘察	
项目组成员	陈国华	收集资料	
项目组成员	王英杰	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022 年 6 月 15 日	报告提交时间	2022 年 8 月 8 日
现场图片：			
			

