

评价项目概况											
企业名称	浦江县恒胜气体有限公司										
项目名称	危险化学品经营项目										
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他										
项目简介	<p>浦江县恒胜气体有限公司成立于 2006 年 5 月 15 日，是一家主要从事带储存经营氧气及不带储存经营氮气、氩气的企业，公司仓储及注册地址位于浦江县浦阳街道石马高梅山。企业已取得浦江县应急管理局核发的危险化学品经营许可证，有效期至 2024 年 06 月 06 日。</p> <p>本报告提出的整改意见以及企业整改情况如下：</p> <p style="text-align: center;"><b>表 6.1 整改意见以及落实情况</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 40%;">整改意见</th> <th style="width: 30%;">落实情况</th> <th style="width: 20%;">符合性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>氧气管道法兰连接处的静电跨接金属导线松动。</td> <td>管道法兰已重新跨接，详见附图</td> <td style="text-align: center;">符合</td> </tr> </tbody> </table> <p>评价结论 企业已按本报告 6.1 节提出的整改意见落实整改，现状能够达到带储存经营氧[液化的]和不带储存经营氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]的安全生产条件。</p> <p><b>注：除评价项目概况，还要包含安全评价结论（有整改意见的，列上整改意见）</b></p>			序号	整改意见	落实情况	符合性	1	氧气管道法兰连接处的静电跨接金属导线松动。	管道法兰已重新跨接，详见附图	符合
序号	整改意见	落实情况	符合性								
1	氧气管道法兰连接处的静电跨接金属导线松动。	管道法兰已重新跨接，详见附图	符合								
项目组成人员	姓名	工作任务									
项目负责人	金范	现场勘察									
报告编制人	黄寺贵	现场勘察，报告编制									
项目组成员	黄寺贵、章强	整理资料									
项目组成员	黄寺贵、贾黎婷	整理资料									
项目组成员	陈涵跃	报告校核									
技术负责人	陈晓俊										
报告审核人	胡洁萍										
过程控制负责人	陈国华										
参与评价工作	安全评价师	金范、黄寺贵、章强、贾黎婷、陈涵跃、胡洁萍、陈国华、陈晓俊									
	注册安全工程师	金范、黄寺贵、章强、贾黎婷、陈涵跃、胡洁萍、陈国华、陈晓俊									
	技术专家	/									
现场勘察时间	2024. 3. 29	报告提交时间	2024. 5. 7								
现场图片：											



