

评价项目概况			
企业名称	金华交投塘雅综合供能有限公司寺前村加油站		
项目名称	金华交投塘雅综合供能有限公司寺前村加油站新建项目安全设施竣工验收评价报告		
项目简介	<p>金华交投塘雅综合供能有限公司寺前村加油站位于浙江省金华市金东区塘雅镇跃进山水库以东、曹下线以西、G235 国道金东安里至楼店段以北，加油站主要从事机动车燃料（92#汽油、95#汽油、98#汽油、0#柴油）的经营，主要负责人赖毅泽。</p> <p>寺前村加油站总用地面积 3030.27m²，站房建筑面积 505.28m²，罩棚面积 338.12m²，罩棚高度 8.25 米。站区中块为加注区，设有加油岛 4 座，三油品六枪电脑税控加油机 2 台，双油品四枪电脑税控加油机 2 台，设置 30m³ 卧式复合双层埋地油罐 2 个（分别用于存放 95#汽油和 98#汽油），40m³ 卧式复合双层埋地油罐 2 个（分别用于存放 0#柴油、92#汽油）。防渗漏措施采用双层罐的形式</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	应子科	现场勘察	
报告编制人	贾黎婷	现场勘察，报告编制	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	整理资料	
项目组成员	陈涵跃	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	应子科、贾黎婷、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、章强、胡洁萍、陈国华	
	注册安全工程师	应子科、贾黎婷、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、章强、胡洁萍、陈国华	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2024.05.17	报告提交时间	2024.06.21
现场图片：			

