

评价项目概况		
企业名称	浦江佳仟生物科技有限公司	
项目名称	浦江佳仟生物科技有限公司在役生产装置安全现状评价报告	
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他	
项目简介	<p>浦江佳仟生物科技有限公司成立于 2024 年 02 月 01 日，注册地位于浙江省金华市浦江县仙华街道一点红大道 166 号 5 号楼 1 楼（自主申报），法定代表人为楼蓉蓉。</p> <p>浦江佳仟生物科技有限公司从 2024 年 02 月起租用浙江省浦江星辰化纤有限公司（法定代表人严文植，统一社会信用代码：913307261477266905）厂区内的 5# 厂房从事生产经营活动。浦江佳仟生物科技有限公司与浙江省浦江星辰化纤有限公司之间签订有租赁合同。</p> <p>本项目涉及储存、使用危险化学品乙醇[无水]、乙醇溶液（75%），其中乙醇[无水]用于香水生产，乙醇溶液（75%）用于设备消毒，属于危险化学品使用企业。</p> <p><b>整改意见：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 可燃气体报警系统应配备 ups 不间断电源。</li> <li>2) 危化品中间库和半成品间应设置温湿度计并按时观测记录。</li> <li>3) 危化品中间库应设置防止液体流散的设施（如漫坡）。</li> <li>4) 危化品中间库应设置危险化学品安全周知卡、危险化学品装卸操作规程。</li> <li>5) 香水制作间、香水灌装间（甲类）、半成品间应设置安全标志标识（如“当心中毒”、“严禁烟火”、“禁打手机”等警示标识）、危险化学品安全周知卡、安全操作规程（包括香水灌装机操作规程、香水配置机操作规程等）。</li> <li>6) 移动式香水储存罐应设置静电接地设施。</li> <li>7) 储气罐的安全阀、压力表等安全附件应委托检验合格。</li> <li>8) 应委托有资质的第三方检测机构对厂房的防雷防静电设施进行检测并取得合格的防雷防静电检测报告。</li> <li>9) 危化品中间库、香水制作间、香水灌装间（甲类）、半成品间应配备灭火器、消防沙、灭火毯等消防器材。</li> <li>10) 应配备两套化学防护服、两套正压式空气呼吸器。</li> <li>11) 企业应签订承租场所安全管理协议书。</li> </ol> <p><b>评价结论：</b></p> <p>经检查及安全评价，企业还存在不符合项，浦江佳仟生物科技有限公司应按本评价报告第 5.1 章节提出的整改意见，进行认真地落实整改，整改到位（并经确认）后，现有安全状况能达到安全生产条件。</p>	
项目组成人员	姓名	工作任务
项目负责人	应子科	现场勘察
报告编制人	楼航建	现场勘察，报告编制
项目组成员	陈晓俊	整理资料
项目组成员	黄寺贵	整理资料
项目组成员	陈涵跃	整理资料

项目组成员	贾黎婷	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	应子科、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、贾黎婷、章强、胡洁萍、陈国华	
	注册安全工程师	楼航建、应子科、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、贾黎婷、章强、胡洁萍、陈国华	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2024.07.16	报告提交时间	2024.07.30

现场图片：





