

评价项目概况			
企业名称	永康市中通速递有限公司		
项目名称	永康市中通速递有限公司内部自用柴油橇装设备安全现状评价		
项目概况	永康市中通速递有限公司在企业内部设置柴油橇装设备（柴油橇装站），为公司下属的货运车辆加注柴油。该柴油橇装站内的橇装式加油设备共1台，储罐容量为50 m ³ ，内部介质为柴油。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目组组长	张新宇	现场勘察	
报告编制人	曾向阳	现场勘查，收集资料	
项目组成员	章强	整理资料	
项目组成员	陈涵跃	报告校核	
项目组成员	贾黎婷	收集资料	
技术负责人	陈晓俊		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	张新宇、曾向阳、陈涵跃、章强、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、陈晓俊	
	注册安全工程师	张新宇、曾向阳、陈涵跃、章强、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、陈晓俊	
	技术专家		
现场勘察时间	2024年04月17日	报告提交时间	2024年04月24日
现场图片			






康宇测控仪器仪表工程有限公司

日期 2024-03-12 时间 14:37:45

系统已运行 1801578 星期 2



气体报警



罐号	1号		2号		3号	
通信状态	●		●		●	
报警指示	报警	泄漏	报警	泄漏	报警	泄漏
液位	1001.5	mm	17.3	mm	0.0	mm
液位	0.0	mm	0.0	mm	0.0	mm
平均温度	16.8	℃	17.2	℃	0.0	℃
罐高度	1001.5	mm	17.3	mm	0.0	mm
罐容积	13254.1	L	33.4	L	0.0	L
报警量	0.0	L	0.0	L	0.0	L

1号		2号		3号	
0	%LEL	0	%LEL	0	%LEL

消音

泄满

开始进油

进油记录

主菜单

0201102835RY-1